

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa
tel. 261853101
fax.261853133
e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl
strona internetowa: www.wihe.pl
(nazwa i adres Zamawiającego)

Odpowiedź na pytanie z dnia 27.06.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń badawczych w budynku nr 42 WIHiE w Warszawie na poziomie I i II piętra (Spr. Nr 03/PN/RB/ZFiT/SPUB/17), zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 534164-N-2017 z dnia 20.06.2017 r.

W imieniu Zamawiającego, w związku z otrzymanym pytaniem, wyjaśniam:


Pytanie:

„W związku z tym, że w opisie do Projektu Budowlanego w punkcie 23 na stronie 28 jest zapisane: „Ciepło technologiczne do zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej doprowadzić z węzła cieplnego z rozdzielaczy ciepła technologicznego. Przewody z rur stalowych czarnych bez szwu łączone przez spawanie. Zabezpieczenia antykorozyjne przez malowanie farbą kreodurówą. Zabezpieczenie termiczne łubkami firmy Steinonorm grubości 20 mm” a brak jest kosztorysu i rysunków technicznych na ten zakres robót. Prosimy o podanie sposobu w jaki należy wycenić te prace”.

Odpowiedź:

Podstawą sporządzenia oferty są kosztorysy nakładcze. Pozycje, które tam nie występują nie są objęte tym postępowaniem (zamówieniem).

Termin oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DIREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego

plk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI